



Требования к печному отоплению



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Все печи и дымоходы должны быть проверены и отремонтированы.
- Дымоходы и трубы очищены от сажи и копоти.
- Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.
- Поверхность печи и дымовой трубы следует систематически очищать от пыли и периодически обновлять (белить).
- Размер дров должен соответствовать размерам топливника.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Разжигать печь бензином или другими горючими жидкостями! Используйте бумагу, щепку или бересту.
- Оставлять открытой дверцу печи.
- Допускать перекаливания печи.
- Сушить вблизи печи вещи и размещать близко к ней предметы, которые могут воспламениться.
- Поручать надзор за печью детям.
- Оставлять топящуюся печь без присмотра.



Разделка – утолщение в кладке печи и дымохода, создающее малотеплопроводимый слой между нагретой частью печи и легковоспламеняющимися элементами, препятствующее загоранию конструкций, прилегающих к печи.

Расстояние от крыши теплоёмкой печи до защищённого от возгорания потолка помещения 35 см. Эти расстояния не для теплоёмких печей увеличивается соответственно до 77 и 100 см.

Отступка – зазор/воздушный промежуток между стеной/перегородкой и нагретой частью печи или дымохода. Отступку закладывают с боковых сторон печи.

Величина отступки между печью/дымовой трубой и стеной/перегородкой жилого дома зависит от способа защиты конструкции и устанавливается, в основном 13 или 26 см.

На полу под топочной дверцей устанавливается предтопочный лист размером не менее 50x70 см, примыкающий длинной стороной к печи.

Расстояние от топочной дверцы до противопожарной стены не менее 125 см.