

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02
ф.8 (3467) 35-18-39 E-mail: gpnugps@guhmao.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях,
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району**

(наименование органа государственного надзора)

628303, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 9а микрорайон, 34а
дом, телефон: 8 (3463) 23-01-04, E-mail: odn-yugansk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 105/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению
детский сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей
в лице директора Софроновой Юлии Геннадьевны

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по
пожарному надзору по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району Варлова
Евгения Юрьевича от 07 мая 2019 года № 105, ст. 6, 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«15» мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов
00 мин.

«30» мая 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.
(2 рабочих дня, 8 рабочих часов) проведена плановая выездная проверка:

Кудрявцевой Екатериной Олеговной, инженер отделения госпожнадзора отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и
Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре;

Киселев Дмитрий Павлович, начальник сектора исследовательских и
испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (свидетельство по аккредитации
№ RA.RU21АП65 от 07.03.2017 года, выданное Федеральной службой по аккредитации),

объекта защиты - Здание детского сада используемое (эксплуатируемое)
юридическим лицом: Муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения детский сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей, находящегося по
адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 3 мкр., ул.
Романа Кузоваткина, д. 14,

совместно с директором МДОАУ детский сад «Белочка» Софроновой Юлией
Геннадьевной; заместителем директора по ОБ МДОАУ детский сад «Белочка»
Мосич О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты выявлены, помещения, которые не защищены средствами пожарной автоматики (извещателями пожарными), а именно: - помещения расположенные на 1 этаже: помещение №107-подсобное, помещение №153-кладовая белья, помещение №151-гладильная; - помещения, расположенные на 2 этаже: помещения №220-помещения хозяйственного складского назначения; помещения №207-складские помещения инвентаря; - помещения, расположенные на 3 этаже: помещения №307-костюмерные в актовом залах, помещение №322-кабинет швей.	ст. 4, п. 3) ст. 52, ст. 54, ч. 1, 3, 4, 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А4, приложение А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной сигнализации.	01.08.2019	
2.	В кабинете «Эколог», дымовой пожарный извещатель размещен на расстоянии менее 1 метра до вентиляционного отверстия.	ст. 4, п. 3) ст. 52, ст. 54, ч. 1, 3, 4, 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной сигнализации.	01.08.2019	
3.	В спортивных залах не предусмотрена защитная конструкция извещателей пожарных от механического повреждения, которая не должна нарушать их работоспособности и эффективности	ст. 4, п. 3) ст. 52, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2019	

№ п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	обнаружения загорания	безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной сигнализации.		
4.	В спальном помещении группы №105 звуковые сигналы системы оповещения и управления людей о пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (спальное помещение группы № 105 - требуемое значение: не менее 70 дБА, фактически: 50,6 дБА).	ст. 4, п. 3) ст. 52, ст. 53, ч. 1, 4, 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

К предписанию от 30.05.2019 № 105/1/1

руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер отделения госпожнадзора

ОНД и ПР (по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району)

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

«30» мая 2019 г.



Е.О. Кудрявцева

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)

директор МДОАУ детский сад «Белочка»
 Софронова Юлия Геннадьевна

«30» мая 2019 г.

Телефон доверия Главного управления (3467) 39-77-77